LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Administration de la gestion de l'eau

Division du Laboratoire

ESSAI OLAS OFFICE LUXEMBOURGEOIS D'ACCREDITATION ET DE SURVEILLANCE — NUMERO D'ACCREDITATION: 1/004 — ISO/CEI 17025

Bulletin d'analyse des échantillons: BF02771 - BF02771

Référence du Laboratoire: **2018-05-22-008-EP**

Requérant: **Mme Brigitte LAMBERT**

Reçu le: **22/05/2018**
Début de l'analyse: **22/05/2018**
Objet de l'analyse: **contrôle (Razzia)**

Adresse destinataire

Admin. de la Gestion de l'Eau
c/o Mme Brigitte LAMBERT
1, avenue du Rock'n'Roll
L-4361 Esch/Alzette

Tel : 24556-1 Fax : 24556-7562

Ce rapport comporte **3** pages et ne peut être reproduit partiellement sans accord explicite du Laboratoire.

Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'analyse.

Lexique:

#	méthode sous accréditation
§	valeur-guide
S	paramètre mesuré en sous-traitance
n.d.	paramètre non déterminé suite à un problème technique
v.c.	voir commentaire

cc: AC-SAEUL

longnew20151016

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Administration de la gestion de l'eau
Division du Laboratoire

ESSAI olas OFFICE LUXEMBOURGEOIS D'ACCREDITATION ET DE SURVEILLANCE — NUMERO D'ACCREDITATION: 1/004 — ISO/CEI 17025

Rapport AGE-18-31685
du 25/05/2018
N° échantillon(s): BF02771 - BF02771
Réf. Laboratoire: 2018-05-22-008-EP

Votre référence	**AEP-810-90**	**Mairie Saeul**	
Nature de l'échantillon	**eau de distribution**		
prélevé le	**22/05/2018 à 10:46**	**par AGE-AM-FD**	**échant. sous accréditation - ponctuel**
N° échantillon	**BF02771**	date de début des analyses	**22/05/2018**

PARAMETRE	Note	Méthodes d'analyse	RESULTAT	Unité	
Caractéristiques mesurées sur le terrain					
Température de l'eau prélevée		DIN 38404-C4	**13.4**	°C	
Chlore libre		ISO 7393-2	**<0.05**	mg/l	
Chlore total		ISO 7393-2	**<0.05**	mg/l	
Microbiologie					
Germes totaux à 22°C (72 h)	#	ISO 6222	**19**	cfu/ml	<100 §
Germes totaux à 36°C (48 h)	#	ISO 6222	**2**	cfu/ml	<20 §
Entérocoques intestinaux	#	ISO 7899-2	**<1**	cfu/100ml	<1
Coliformes totaux	#	ISO 9308-2	**<1**	NPP/100ml	<1 §
Escherichia coli	#	ISO 9308-2	**<1**	NPP/100ml	<1
Physico-Chimie					
Aspect de l'échantillon			**propre**		
Couleur-Visuel			**incolore**		
Odeur			**inodore**		
Turbidité	#	ISO 7027	**<0.50**	FNU	
pH (à 18.9°C)	#	ISO 10523	**7.5**		6.5 - 9.5 §
Conductibilité électrique 20°C	#	ISO 7888	**458**	µS/cm	<2500 §
Dureté carbonatée	#	ISO 9963-1	**18.4**	d°fr	
Dureté totale	#	calc. (ISO14911)	**25.5**	d°fr	
Ammonium-NH4	#	ISO 7150-1	**<0.05**	mg/l	<0.50 §
Nitrites-NO2	#	ISO 6777	**<0.01**	mg/l	<0.50
Chlorures-Cl	#	ISO 10304-1	**22**	mg/l	<250 §
Nitrates-NO3	#	ISO 10304-1	**18**	mg/l	<50
Sulfates-SO4	#	ISO 10304-1	**33**	mg/l	<250 §
Calcium-Ca	#	ISO 14911	**96**	mg/l	
Magnésium-Mg	#	ISO 14911	**3.6**	mg/l	
Potassium-K	#	ISO 14911	**<2**	mg/l	
Sodium-Na	#	ISO 14911	**7.9**	mg/l	<200 §

Observations :
prélèvement bactériologie selon ISO 19458 : objectif A

Résultats validés le 25/05/2018 par SK

cc: AC-SAEUL

longnew20151016

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette **Téléphone:** (+352) 24 556 - 422
Téléfax: (+352) 24 556 - 7400 **e-mail:** labo@eau.etat.lu **TVA:** LU18877607

Appréciation:

L'échantillon est conforme aux normes en vigueur en ce qui concerne les paramètres analysés.

Les résultats ne tiennent pas compte des incertitudes de mesure. Des renseignements supplémentaires sur les méthodes d'analyse et les incertitudes sont disponibles sur simple demande.

Informations spécifiques concernant les eaux potables:
L'appréciation concernant une eau potable se rapporte au règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
Les résultats bactériologiques sont à interpréter selon la norme ISO 8199:

<1	: organismes non-détectés dans le volume étudié
1-3	: organismes présents dans le volume étudié
4-9	: nombre estimatif d'organismes présents dans le volume étudié

Informations spécifiques concernant les eaux de surface:
Les normes de qualité environnementale se basent sur le règlement grand-ducal du 15 janvier 2016 relatif à l'évaluation de l'état des masses d'eau de surface et sont exprimées en valeur moyenne annuelle.

Les normes suivantes sont appliquées aux échantillonnages sous accréditation:

ISO 19458	: analyses microbiologiques
ISO 5667-1	: techniques d'échantillonnage
ISO 5667-3	: conservation et manipulation des échantillons
ISO 5667-5	: échantillonnage de l'eau potable des usines de traitement et du réseau de distribution
ISO 5667-6	: rivières et cours d'eau
ISO 5667-10	: eaux usées

Responsable laboratoire

Digitally signed by Jerry Hoffmann
Date: 2018.05.25 11:14:21 +02'00'

cc: AC-SAEUL

longnew20151016